220002349162

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号：WT2025B01B00431

委托单位：浙江铭臣建材科技有限公司
Entrusted by ZHEJIANG MINGCHEN BUILDING MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.

样品名称：彩石金属瓦
Sample Name STONE COATED ROOFING TILES

检测类别：委托检测
Test Type Entrustment test

中国国检测试控股集团股份有限公司

China Testing & Certification International Group Co.,Ltd.

国家建筑材料测试中心

National Research Center of Testing Techniques for Building

WT2025B01B00431

注意事项

1、本报告无“检测专用章”和骑缝章无效。

2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。

3、本报告涂改、部分复印无效。

4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出，逾期恕不受理。

5、委托检测样品和委托信息由委托人提供，本机构不对其真实性负责，委托检测结果仅对收样负责。

6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网格底纹，数据页背面的编号为随机编号，与报告内容无关。

本机构联系方式：

地址：北京市朝阳区管庄东里 1 号　　邮编：100024

网址：www.ctc.ac.cn

客户线上服务平台：http://www.ctc-online.cn

业务接待电话：400-010-0010、010-51167681

业务接待邮箱：ywjd@ctc.ac.cn

真伪查询及投诉电话：400-010-0010、010-51167679

中国国检测试控股集团股份有限公司

（China Testing & Certification International Group Co.,Ltd.）

国家建筑材料测试中心

（National Research Center of Testing Techniques for Building Materials.）

检 测 报 告

(Test Report)

报告编号：**WT2025B01B00431**　　

样品名称 Sample Name	彩石金属瓦 STONE COATED ROOFING TILES	**检测类别** Test Type	委托检测 Entrustment test
委托单位 Applicant	浙江铭臣建材科技有限公司 ZHEJIANG MINGCHEN BUILDING MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.	**商　标** Brand	铭臣 MINGCHEN
生产单位 Manufacture	浙江铭臣建材科技有限公司 ZHEJIANG MINGCHEN BUILDING MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.	**样品状态** Sample Description	满足检测要求 Meet the testing requirements
收样日期 Receiving Date	2025 年 03 月 24 日 March 24th, 2025	**样品数量** Quantity of samples	70mm×150mm 15 块 Pcs.
生产日期/批号 Production Date /Batch No.	——	**型号规格** Model/Size	——
检测依据 Test methods	各检测项目检测依据详见数据页。The method for the test items are detailed in the data pages.	**检测日期** Test Performing Date	2025 年 03 月 27 日-04 月 16 日 March 27th to April 16th, 2025
判定依据 Judgment Standard	JC/T 2470-2018《彩石金属瓦》 JC/T 2470-2018 Stone coated cetal roofing tile		
检验项目 Test Items	详情见数据页。 Test items are detailed in data pages.		
检测结论 Test Item	*经检测，送检样品所检项目的检测结果符合 JC/T 2470-2018《彩石金属瓦》的技术要求；检测结果见数据页。Upon testing，the test comply with the requirements for in JC/T 2470-2018 Stone coated cetal roofing tile. Test result are detailed in data pages.* **签发日期：**2025年04月22日 **（检测专用章）**		
附注 Remarks：(此处空白 Blank)			

批　准：　　审　核：　　编　制：

Approved by　　**Checked by**　　**Compiled by**

中国国检测试控股集团股份有限公司

（China Testing & Certification International Group Co.,Ltd.）

国家建筑材料测试中心

（National Research Center of Testing Techniques for Building Materials.）

检 测 报 告

(Test Report)

报告编号：WT2025B01B00431

序号 No.	检测项目 Test Items	标准要求 Requirements of Standard	检测结果 Test Results	单项结论 Individual Conclusion	检测依据 Test methods
1	耐水性 Water Resistance (48h)	无起层、无起泡、无裂纹 No delamination, blistering and crack	无起层、无起泡、无裂纹 No delamination, blistering and crack	符合 Pass	JC/T 2470-2018 7.4.3 GB/T 9274-1988 (2004)
2	耐酸性 Acid resistance (5%H_2SO_4,48h)	无起层、无起泡、无裂纹 No delamination, blistering and crack	无起层、无起泡、无裂纹 No delamination, blistering and crack	符合 Pass	JC/T 2470-2018 7.4.4 GB/T 9274-1988 (2004)
3	耐碱性 Alkali Resistance (5%NaOH,48h)	无起层、无起泡、无裂纹 No delamination, blistering and crack	无起层、无起泡、无裂纹 No delamination, blistering and crack	符合 Pass	JC/T 2470-2018 7.4.5 GB/T 9274-1988 (2004)
4	耐热性 Heat resistance (100℃，24h)	无起层、无皱皮、无起泡、无开裂 No delamination, wrinkle, blistering and cracking	无起层、无皱皮、无起泡、无开裂 No delamination, wrinkle, blistering and cracking	符合 Pass	JC/T 2470-2018 7.4.6 GB/T 1735-2009
5	耐冻融循环性 Freeze thaw cycle resistance （20 次 times）	无起泡、无起皱、无开裂、无剥落、无掉粉及明显变色 No blistering, wrinkling, cracking, peeling, powder dropping and obvious discoloration	无起泡、无起皱、无开裂、无剥落、无掉粉及明显变色 No blistering, wrinkling, cracking, peeling, powder dropping and obvious discoloration	符合 Pass	JC/T 2470-2018 7.4.7 JC/T 25-2017

备注（Remarks）：1、检测地点 Test Site：管庄 GuanZhuang。

本报告结束

检测机构地址：北京市朝阳区管庄东里 1 号 电话：010-51167681 邮编：100024

Address: No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing, China Tel:010-51167681 P.C.:100024

国检集团简介

中国国检测试控股集团股份有限公司（中文简称国检集团，英文简称 CTC，股票代码 603060）经过近七十年的不懈努力与执着追求，发展成为国内建筑材料和建设工程领域极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构。作为 A 股首家“中国”字头、集检验认证为一体的上市公司，分支机构遍布全国，且下辖三十余个国家级及行业级检验检测实验室，可为建材生产企业、建设工程、装饰装修工程、铁路及轨道交通工程、市政工程、电力工程、工业窑炉、可再生资源、新能源、居家生活等各类客户提供关于质量、安全、环保、绿色、节能等综合性解决方案。

中国国检测试控股集团股份有限公司始终以“科技创新”驱动企业发展，秉承“公正为本、服务社会”的核心理念，为客户的品牌价值提升、为行业的可持续性发展保驾护航，为“质量兴国”“一带一路”国家倡议的实现贡献力量！

更多详情见公司官网：http://www.ctc.ac.cn/